

4.10.2024

Anttilan koulun sisäilmatyöryhmän kokous nro 18

Aika 4.10.2024. klo 8.30-9.15
Paikka: Teams-palaveri

Läsnä

Rehtori	Seppo Rantanen
Tilasuunnittelun pedagoginen kehittämispäällikkö	Jan Mikkonen
Työsuojeluvaltuutettu	Ari Ahtiainen
Terveystarkastaja	Helmi Heiska
Projektipäällikkö	Leena Hogg (pj)
Rakennusterveysasiantuntija	Elina Saukko, Sustera Oy

Poissa

Kouluterveydenhoitaja	Kirsi Ruottinen
Työterveyshoitaja	Helmi Matikainen
Vararehtori	Jenni Hämäläinen
Työsuojelupari	Annika Hirviniemi
Lupa- ja valvontapäällikkö	Karjalainen Taija
Tilapäällikkö	Henri Kansonen

1 Työryhmän toiminnan tavoite

Anttilan koulun sisäilmatyöryhmä kokoontuu puolivuositain arvioimaan koulun sisäilmatilannetta. On tärkeää varmistaa, että käytöstä poistettujen tilojen sisäilmahaitat ovat hallinnassa ja ko. tiloilla ei ole heikentävää vaikutusta käytössä olevien tilojen sisäilman laatuun.

Sisäilmatyöryhmän tavoitteena on varmistaa, että:

- sisäympäristöolosuhteisiin ei liity terveysvaaraa
- käyttäjien kokemus sisäilmasta on tavanomainen

Oikea-aikainen ja selkeä viestintä käyttäjille ja huoltajille on ensiarvoisen tärkeää ja sisäilmatyöryhmä yhdessä vastaa tiedotuksesta.

2 Tämän kokouksen asiat

Tässä kokouksessa käydään läpi seuraavat asiat:

- tilojen käytön muutokset ja koulurakennukseen liittyvät huomiot
- oiretilanteen muutokset edellisen kokouksen jälkeen
- olosuhdeseuranta paine-eron osalta

4.10.2024

- kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät asiat
- työsuojelun ja terveystarkkailun huomiot
- muut huomioon otavat asiat
- viestintätarpeet sisäilmaan liittyen

3 Edellinen muistio ja sihteerin valinta

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Kokouksen sihteeriksi valittiin Leena Hogg.

Edellisen muistion asioiden tilanne on kirjattu tarpeellisin osin tähän kokousmuistioon kohtaan 5.

4 Tilojen käyttäjät ja käytössä olevat tilat

Koulu toimii ainoastaan rakennuksen ns. vanhalla puolella ja pihakoulussa. Puhtaanapidon sosiaalitalat on sijoitettu toistaiseksi pihakoulun puolelle.

Anttilan koulu on yhteinen työpaikka, Järvenpään kaupunki määräänsalvaa käyttävä työnantaja. Kokonaismäärä 40-50 henkilökuntaa per päivä.

Käyttäjryhmet:

- 380 oppilasta (1-6 luokat)
- Opettajat 25
- koulunkäynninohjaajat 8
- kerhotoimintaa monena päivänä 16-17 asti.
- rehtori
- vararehtori
- koulusihteeri
- kuraattori 3pvä/vkossa
- Koulupsykologi 3 pvä/vkossa
- KEU-sote: terveydenhoitajat 1, 4-5-pvä/vko; Lääkäri – 1pv/2viikon välein.
- Palmian työntekijät: keittiö 2 siivous 2
- Iltakäyttäjät liikuntasalissa (liikuntapalvelut) joka päivä ja viikonloppuisin
- Järvenpää Opisto: 2 ryhmää kerran viikossa opettaja ja 15-20 oppilasta/ kerran vkossa
- kerhohankkeen kerhotoimintaa tullut 3 iltapäivänä lisää.

Koulun ryhmämäärä vähentynyt kahdella vuodesta 23-24. Tarkoittaa, että ruokalaa ei voida vielä ottaa ruokailukäyttöön. Väistöjärjestelyjen 6. vuosi menossa.

4.10.2024

Sisäilmasyistä käytöstä poistetut tilat: Kellaritilat ja uudissiipi**Väistötilanteesta johtuvat poikkeavat tilojenkäyttäjärjestelyt:**

Ruokailu on järjestetty pääasiassa luokissa ja 1-2 luokat käyttävät ruokalaa. A-aula ja näyttämötila toimivat sekä eriyttämistilana että ruokailukäytössä tarvittaessa.

- käytäviä ei voida eriyttämiskäytössä käyttää.
- Erikoisluokat (mu-ku-luonnontieteet) eivät ole käytössä väistötilajärjestelyjen vuoksi. Musiikkivälineet, luonnontieteiden tavaroita kuljetetaan luokasta toiseen, työllistää.
- kirjasto on pois käytöstä. Kirjojen haku pääkirjastosta.
- Palmian taukotilat pihakoulussa, mutta jääkaappi puuttuu. Annettu lupa käyttää opehuonetta ruokailuun ja ruokien säilytykseen. Vaatteiden vaihto pihakoulussa keittiöhenkilökunnalla, näyttää jäävään pysyväksi ratkaisuksi.
- yläkerrassa käytössä musiikkiluokka 24-25 lukuvuonna.

Uudissiipin varastokäytössä

Sisäilmakohteiden irtaimistoa siirretty väliaikaisvarastointiin. yo-kirjoitusten pöydät (ilmoitettu että pyyhitään ennen käyttöönottoa), oppilaskappeja ja keittiökalusteita. 3 luokkaa täynnä tavaraa. Kovia materiaaleja teräs, pelti, muovikelmutettu.

Tavaraa tullut lisää, myös alakerran luokat alkavat olla täynnä.

5 Tilannekatsaus**5.1 Jatkuvan paine-eroseurannan katsaus**

Käytöstä poistetun uudissiiven ja käytössä olevan koulun vanhan puolen välinen paine-ero.

- paine-ero pysynyt tavoitteen mukana. Ei toimenpidetarvetta.

Kellarin ja oleskelutilojen paine-ero

- paine-ero tavoitteen mukainen. ei toimenpidetarvetta. antureita vaihdettu loggausviiveen vuoksi.

Vanhan puolen oleskelutilojen alapuolisten ryömintätilojen paine-ero

- tasaista pientä heilahtelua. paine-ero ei ole riittävä, vaatii tehostusta.

Sisätilojen ja ulkoilman välinen paine-ero:

- yläkerrassa lievää ylipaineisuutta, hienosäätöjä.
- alakerran luokassa 122 lievästi alipaineinen, ei toimenpidetarvetta

4.10.2024

5.2 Kunnossapitoon ja korjausrakentamiseen liittyvät huomiot

Huolton ja kunnossapitoon liittyen ei kokousasioita.

5.3 Käyttäjien kommentit/huomiot koskien koulun tiloja

Toivotaan, että tilakohtaiset ilmamäärän mitoitus/max.henkilömäärä merkinnät toteutettaisiin Anttilan koulun luokkatiloihin.

Huomiot puhtaanapitoon liittyen:
siivous ok
ruokalassa vakituinen henkilö, ok
.

5.4 Muutokset oiretilanteeseen edellisen kokouksen jälkeen koulun vanhalla puolella

Rehtori:

- Ei ilmoituksia huoltajilta tai henkilökunnalta. Hajuhaittahoitoja ei ole ollut.

Työterveyshoitaja:

- Helmi Matikainen ilmoitti 1.10., että työterveydellä ei ole raportoitavaa/kommentteja Anttilan koulun sisäilmatilanteeseen liittyen
- Oireilijoiden tulee olla yhteydessä Terveystaloon p. 030 63 39533. Viestit asiantuntijalle-palvelu on myös toinen mahdollinen kanava.

Kouluterveydenhoitaja:

- Kirsi Ruottinen on ilmoitti 2.10., että kouluterveydenhoitaja ei ole saanut yhteydenottoja oppilaiden sisäilmaoirehdintaan liittyen kokousvälillä.

5.5 Työsuojeluvaltuutetun huomiot

Ei Wpro ilmoituksia. Tilojen käyttötarkoitus verrattuna suunniteltuun tarkoitukseen, Vrt. uudissiiven varastokäyttö. Ks. Muut asiat.

5.6 Terveystarkastajan huomiot

Ei yhteydenottoja, tilanne vaikuttaa rauhalliselta.

4.10.2024

Tieto ilmamäärien riittävydestä tulee olla tiedossa, kun oppilasmitoituksia muutetaan. Opetusryhmäkoon kasvaminen vaatii riittäväällä ilmamäärämitoituksella olevat opetustilat.

Paine-erojen seuranta ja poikkeamien ratkominen on tärkeää.

Siivouksen tason seuraaminen on tärkeää.

5.7 Muut asiat

Palokuormanäkökohdat olisi hyvä ottaa huomioon uudissiiven varastokäytön osalta.

6 Viestintä

Ei tiedotustarvetta sisäilmaan liittyen.

7 Johtopäätökset ja seuraavat toimenpiteet

Koulun sisäilmatilanne vaikuttaa vakaalta. Sisäilman seurantatyöryhmän tehtävänä on seurata tilannetta.

Työryhmä jatkaa tilanteen seurantaa ja kokoontuu puolivuositain.

8 Seuraava kokous:

Aika: 11.4. 2025 klo 8.30-9.30

Paikka: Teams-kokous

Liitteet

Muistioon liittyvä dokumentaatio tallennettu TEAMS-alustalle.