

6.3.2023

Liikuntakeskus Piiroisen sisäilman seurantatyöryhmän kokous

Aika	6.3.2023 klo 9.00-9.35	
Paikka	Teams	
Paikalla	Liikuntaesihenkilö Työsuojeluvaltuutettu Kiinteistömestari	Laura Häkkinen Jyrki Issakainen Leena Hogg, Mestaritoiminta(pj.siht)
Poissa	Liikuntapäällikkö Rakennusterveysasiantuntija Työterveyshoitajat Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja	Tony Konkola poissa Petri Nevalainen, Raksystems Anna Voutilainen, Terveystalo Piia Riivari, Terveystalo Kirsi Liete

1 Kohdekohtaisen sisäilman seurantatyöryhmän toiminnan tavoite

- a) Sisäilmaan ei liity terveysvaaraa.
- b) Käyttäjien kokemus sisäilmasta on tavanomainen.

Tässä kokouksessa käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1. Mahdollinen sisäilmaoireilu ja käyttäjien kokemukset edellisen kokouksen jälkeen
2. Hyvän sisäilman ylläpitämiseen liittyvät asiat
 - Ilmanvaihto, paine-erot, siivouksen taso, siivottavuus
 - Toimenpiteiden tarve?
3. Pidemmän tähtäimen suunnitelmat, palveluverkko (jos päivitettävää)
4. Viestintä

2 Edellinen muistio ja sihteerin valinta

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Avoinna olevat asiat on kirjattu tämän muistion kohtaan 4.

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Leena Hogg.

3 Liikuntakeskuksen käyttäjät ja työntekijät

Yhteisen työpaikan käyttäjäryhmät ovat seuraavat:

6.3.2023

- liikunnanohjaajat tiimi 7+1 (40% työajalla),+1 esihenkilö yhteensä 20h/vkossa liikunnan ohjausta + opiston tunnit noin 50h/vko
- Liikuntapaikkojen hoitajat 3 henkilöä käyvät max 2h kerrallaan tiloissa, satunnaisia ei säännöllisiä käyntejä
- Palmian laitoshuoltaja 1 8h/pv.
- Järvenpään voimailijoille on vuokrattu kahviotila ja sen oheinen tila.

Käytöstä poistetut tilat: Kellari

Väistötilat: Väistötilat uimahallilla edelleen käytössä.

4 Tilannekatsaus

4.1 Mahdollinen sisäilmaoireilu ja käyttäjien kokemukset

Syys-maaliskuu välisenä aikana esihenkilöiden tietoon tulleet sisäilmaoireilut:

- Vuoden 2022 alkupuolella yksi työntekijä ilmoittanut oireilusta. Syyskuun kokouksen jälkeen ei ole tehty uusia ilmoituksia.
- Uimahallin toimistotilat ovat oireilevien työntekijöiden käytössä edelleen.

Kiinteistöön liittyvät käyttäjien havainnot:

- ei huomioita sisäilmaan liittyen.

Viestintätarpeet:

- ei tarvetta

Työterveyden tilannekuva:

- ei yhteydenottoja?
- Oireita kokevien työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä Terveystalon työterveyshuoltoon p. 010 380 5600 ja ilmoittaa myös esihenkilölleen oireilustaan.

Työsuojeluvaltuutetun kommentit ja suositukset:

- Wpron kautta haittojen raportointi on tärkeää. Ei ilmoituksia tai yhteydenottoja edellisen kokouksen jälkeen. Jyrki Issakainen hoitaa liikuntapalvelujen työsuojeluvaltuutetun tehtävää.
- Kuntosalin lattian saumat auki pölyää, kun kuntopalloa heitellään, vaatii kiinnittämistä. aukaistu tutkimusten yhteydessä.
- Yleinen siivoamisen taso kuntosalin puolella voisi olla parempi. viikkosuunnitelma. Aiemmin sovittu, että maanantaisin siivottu. Käytännöstä ja mahdollisista muutoksista ei ajantasaista tietoa. Palmialle palautetta nettisivujen kautta.

6.3.2023

4.2 Korjaavien toimenpiteiden ja korjaustöiden toteutuksen tilanne

- Ei sisäilmaa koskevia Granlund Manager palvelupyyntöjä edellisen kokouksen jälkeen
- Ei keskeneräisiä tai suunnitelmissa olevia töitä.
- Kiinteistöön tehtävät satsaukset pidetään minimissään, vain välttämätön kunnossapito.
- Ei toimenpidetarpeita kohdan 4.1 oireilu perusteella

4.3 Hyvon palveluverkkosuunnitelman tilanne, tilaratkaisut pitkällä tähtäimellä

Ei käsitelty tässä palaverissa.

4.4 Hyvän sisäilman edellytykset ja seuranta

Painesuhteiden hallinta:

- Kellarin painesuhteet ovat pysyneet alipaineisina yläpuolisiin tiloihin nähden (3 mittalaitetta).
- Rakennuksen ja ulkoilman välinen paine-ero k (2 mittalaitetta) vaativat uuden pariston.

→ ei tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin ilmanvaihdon tai alipaineistusten osalta.

Ilmanvaihdon riittävyys :

- ei raportoitavaa

Tilojen riittävä puhtaanapito, siivottavuus

- puhtaanapidon henkilömuutosten jälkeen siivouksen taso heikentynyt, eikä varmuutta toteutuvatko kaikki aiemmin sovitut käytännöt (esim. kuntosalin siivous maanantaisin)
- yhteystietojen muutokset ovat työnalla, Suvi Valkama 040 1348288 toimii edelleen yhtenä esihenkilönä. Pauli Päiviö 0500 826372 toimii aluepäällikkönä. Ensisijaisesti yhteydenotot kuitenkin Suvi Valkamaan.
- Palmialle tieto, jos puutteita → isommissa ongelmatilanteissa yhteys Kirsi Liete.
- uusien sopimusten osalta on toivottavaa, että Kirsi puhtaanpidon asiantuntijana tarkistaa hinnat.

6.3.2023

5 Viestintä ja seuraava kokous

Kokousmuistio käsitellään työyksikössä.

Tällä erää ei ole tarvetta tiedottaa tilojen käyttäjiä, koska tilat ovat käyttökuntoiset.

Asiakaspalautteeseen reagoidaan, jos sisäilmahaittoja raportoidaan.

Työryhmän viestintä tapahtuu jatkossakin Teamsissa.

6 Johtopäätökset ja seuraavat toimenpiteet

Siivouksen tasoon tulee kiinnittää huomiota. Palmialle tulee antaa palautetta asiasta.

Kellarikerroksen haitat eivät paine-erojen perusteella vaikuta ylempien kerrosten sisäilmanlaatua heikentävästi.

Sisäilman seurantatyöryhmä jatkaa tilanteen seurantaa ja kokoontuu puolivuositain. Mikäli oiretilanteessa tapahtuu isoja muutoksia voidaan seuraava kokous pitää aikaisemmin.

Seuraava kokous:

Kokousaika: 11.9.2023 klo 13-14.

Paikka: teams-kokous

kokoukset puolivuositain, tarvittaessa tiheämmin, jos tilanne muuttuu

Jakelu:

Muistiot ja muut kohteen materiaalit viedään teamsiin, josta kaikki asianosaiset ne löytävät.